





B1 = I4C-G023K
B2 = I4C-G025K
B3 = I4C-G024K

Pumpestation Ørestad Syd - Prøvepumpning



Beregningerne er baseret på følgende forudsætninger	
Boringsradius, $R = 0,125$ m	
Magasinkoefficient, $S = 0,0005$	
og giver følgende resultater:	
Transmissivitet, $T = 1,4E-3$ m²/s	
Effektivitet, $V = 18$ %	
Anbefalet pumpe	Sagsnr. 230 - 395
Initialet	Dato 04-10-2005
Godkendt	Dato